

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МО-
ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Государственное автономное про-
фессиональное образовательное уч-
реждение Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум»
(ГАПОУ СО «ЕПТ»)

Короткий пер., д. 1, г. Екатеринбург, 620087
Тел. (343) 263-03-60; факс (343) 295-89-38
e-mail: info124@ekpt.ru; http://ekpt.ru
ОКПО 02533226; ОГРН 1036605194713;
ИНН/КПП 6664014153/667901001

Начальнику ОНД и ПР
МО «г. Екатеринбург»
УНДиПРГУ
Ганину М.М.

21.11.2023 № 286
2306/002-
На № 66/388-П/ПВП от 22.06.2023г

Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с требованием Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности информируем:

1. По факту эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх установленного изготовителем срока службы направлен запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. Получен ответ (исх.02-01-82/9668 от 12.07.2023г) о включении нашего запроса на дофинансирование в план 2024г)
2. Разработана программа комплексных испытаний и графика замены технических средств для систем противопожарной защиты.
3. На цокольном этаже (подвал) вблизи насосной станции обеспечено наличие схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов.
4. На цокольном этаже (помещение №15) дымовые извещатели размещены на негорючем основании способом отвечающим требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности.
5. На цокольном этаже (помещение №58) восстановлен корпус у дымового пожарного извещателя.
6. Предоставлена информация о применении декоративно-отделочных материалов для отделки стен с установленными пределами огнестойкости, классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности.
7. На путях эвакуации из актового зала на лестничную клетку дверь открывается по направлению движения (выхода из здания).
8. На дверях, ведущих на цокольный этаж имеется информация о месте хранения ключей.
9. На 4 этаже на противопожарной двери, ведущей из центральной лестничной клетки в общий коридор обеспечено исправное состояние механизма дверного замка.
10. На цокольном этаже (подвал) восстановлены колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией.
11. На цокольном этаже (подвале) не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Получил 22.11.2023


лейт. в.н. службы Пермяков К.А

К.Пер

12. На путях эвакуации из актового зала обеспечено наличие устройств, обеспечивающих возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

13. Обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Директор



Н.А. Алтунина

Приложение. Фотоотчет.

Бармин А.Р.
(343)263-03-60



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru

Директору государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум»

12.07.2023 № 02-01-8219668

На № _____ от _____

Н.А. Алтуниной

О рассмотрении обращения

Уважаемая Наталья Александровна!

На Ваше обращение от 29.06.2023 № 198 о возможности предоставления субсидии в общем объеме 8 490 265,20 рубля на организацию мероприятий по монтажу охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре зданий государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (далее – техникум), расположенных по адресам: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1, ул. Титова, д. 11, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) сообщает следующее.

Решением комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» от 07.07.2023 Ваше обращение отклонено по основанию, изложенному в подпункте 4 пункта 12 Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора государственных образовательных организаций Свердловской области, утвержденного приказом Министерства образования от 05.03.2021 № 237-Д (с изменениями): отсутствие свободных лимитов бюджетных обязательств у Министерства образования в 2023 году.

Дополнительно сообщаем, что заявка техникума включена в реестр потребности подведомственных образовательных учреждений для планирования средств на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственной организации. В связи с нестабильной экономической ситуацией заявка техникума будет рассмотрена в установленном порядке при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств у Министерства образования в 2024 году.

Заместитель Министра

Ю.Н. Зеленов

Бандурко Марина Владимировна
(343) 312-00-04 (доб. 047)
Леманович Мария Леонидовна
(343) 312-02-22 (доб. 234)