

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МО-
ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

**Государственное автономное про-
фессиональное образовательное уч-
реждение Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум»
(ГАПОУ СО «ЕПТ»)**

Короткий пер., д. 1, г. Екатеринбург, 620087
Тел. (343) 263-03-60; факс (343) 295-89-38
e-mail: info124@ekpt.ru; http://ekpt.ru
ОКПО 02533226; ОГРН 1036605194713;
ИНН/КПП 6664014153/667901001

Начальнику ОНД и ПР
МО «г. Екатеринбург»
УНДиПРГУ
Ганину М.М.

21.11.2023 № 285
2306/002-
На № 66/389-П/ПВП от 22.06.2023г

Уважаемый Михаил Михайлович!

В соответствии с требованием Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности информируем:

1. По факту эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх установленного изготовителем срока службы направлен запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. Получен ответ (исх.02-01-82/9668 от 12.07.2023г) о включении нашего запроса на дофинансирование в план 2024г)
2. Разработана программа комплексных испытаний и графика замены технических средств для систем противопожарной защиты.
3. Проведено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для обеспечения исправного состояния указанных средств.
4. Проведены эксплуатационные испытания наружной металлической лестницы.
5. Проведено устройство дополнительного эвакуационного выхода из спортзала.
6. Предоставлена информация о применении декоративно-отделочных материалов для покрытия полов (линолеум) с установленными пределами огнестойкости, классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности.
7. Обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
8. На 1 этаже в левом крыле на двери, ведущей из общего коридора на лестничную клетку обеспечено наличие приспособления для самозакрывания.
9. В помещении актового зала (помещение в левой части сцены) установлен колпак на светильник.
10. В актовом зале огнетушитель размещен на специальной подставке.
11. Обеспечена возможность беспрепятственной эвакуации в актовом зале справа от сцены.
12. Пожарный рукав на лестничной клетке 1 этажа приведен в исправное состояние.

Директор

Н.А. Алтунина

Приложение. Фотоотчет.

Бармин А.Р.
(343)263-03-60

Получил 22.11.2023

лейт. в.н. с.ч.м.б. Перионов К.А.
К.Перо



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru

Директору государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум»

12.07.2023 № 02-01-8219668

На № _____ от _____

Н.А. Алтуниной

О рассмотрении обращения

Уважаемая Наталья Александровна!

На Ваше обращение от 29.06.2023 № 198 о возможности предоставления субсидии в общем объеме 8 490 265,20 рубля на организацию мероприятий по монтажу охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре зданий государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (далее – техникум), расположенных по адресам: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1, ул. Титова, д. 11, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) сообщает следующее.

Решением комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» от 07.07.2023 Ваше обращение отклонено по основанию, изложенному в подпункте 4 пункта 12 Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора государственных образовательных организаций Свердловской области, утвержденного приказом Министерства образования от 05.03.2021 № 237-Д (с изменениями): отсутствие свободных лимитов бюджетных обязательств у Министерства образования в 2023 году.

Дополнительно сообщаем, что заявка техникума включена в реестр потребности подведомственных образовательных учреждений для планирования средств на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственной организации. В связи с нестабильной экономической ситуацией заявка техникума будет рассмотрена в установленном порядке при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств у Министерства образования в 2024 году.

Заместитель Министра

Ю.Н. Зеленов

Бандурко Марина Владимировна
(343) 312-00-04 (доб. 047)
Леманович Мария Леонидовна
(343) 312-02-22 (доб. 234)