

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«28» сентября 2022 г.

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

66230061000203682597

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург"

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» июня 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2306/002-66/388-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Екатеринбург, ул. Крестинского,

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/002-66/388-П/ПВП, учетный номер проверки 66230061000203682597.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Пермяков Кирилл Алексеевич – инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 11

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (ОГРН: 1036605194713, ИНН: 6664014153)

Адрес регистрации юридического лица: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д.1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» июня 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «22» июня 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. (далее – ППРФ № 1479), ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), раздел 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ 59638), раздел 6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ 59639).

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты средства обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируются сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет) в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024г.

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 54 ППРФ № 1479, п.п 5, п. 6.4.2 таблицы 1, ГОСТ 59638

Нарушенное обязательное требование:

руководителем организации во взаимодействии с обслуживающей организацией не обеспечена разработка программы комплексных испытаний и графика замены технических средств для систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируемых сверх срока службы в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению (не представлены сведения о наличии программы).

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 4 ст. 84 ФЗ № 123, п. 54 ППРФ № 1479, ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.1 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 3 этаже в правом крыле звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (согласно акта ООО «Фалькон-СБ» уровень звука составляет 73,6дБ)

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 51 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на цокольном этаже (подвал) вблизи насосной станции не обеспечивается наличие схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч.3 ст. 51 ФЗ № 123, п. 54 ППРФ № 1479, ст. 4 ФЗ № 123, п.13.3.4 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.7 Свод правил 484.131.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на цокольном этаже (подвал, помещение № 15 по техническому паспорту) дымовые пожарные извещатели размещаются на горючем основании способом не отвечающим требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, что не обеспечивает надежность и устойчивость элементов системы пожарной сигнализации к воздействию опасных факторов пожара.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 54 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на цокольном этаже (подвал, помещение № 58 по техническому паспорту) руководителем организации не обеспечено техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (отсутствует корпус у дымового пожарного извещателя).

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 13, п. 25 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 1 этаже на путях эвакуации из столовой в общий коридор применяются декоративно-отделочные материалы для отделки стен с неустановленными пределами огнестойкости, классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности (не предоставлена документация).

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч.1, ч2, п.2 ст. 53 ФЗ № 123, п.п «д», п. 27 ППРФ № 1479, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 3 этаже на путях эвакуации (со сцены на лестничную клетку) из актового зала на лестничную клетку дверь открывается не по направлению движения (выхода из здания).

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 18 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на дверях, ведущих на цокольный этаж (подвал) отсутствует информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 14 ППРФ № 1479, ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.1.5.10 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу и ремонту. Методы контроля

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 4 этаже на противопожарной двери, ведущей из центральной лестничной клетки в общий коридор, руководителем организации не обеспечено исправное состояние механизма, предусмотренного предприятием изготовителем (дверного замка), что не позволяет зафиксировать дверь в закрытом положении и использовать ее по назначению.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.п. «в» п. 35 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на цокольном этаже (подвал) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.п «а», п.п «б» п. 16 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на цокольном этаже (подвал) допускается хранение горючих веществ и материалов.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч2, п.2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 26 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 3 этаже на путях эвакуации из актового зала (центральный проход) не обеспечено наличие устройств, обеспечивающих возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

- **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 17.1 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты руководителем организации не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

22.11.2023г.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Пермяков Кирилл Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7267F542A3FB31DA305B95DD43FEF799
Владелец: Пермяков Кирилл Алексеевич
Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

Пермяков Кирилл Алексеевич - Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), телефон: 8-343-220-32-11, e-mail: sv-ond-ekb-chkal@66.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Лосева Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«*11*» часов «*06*» минут «*22*» *нояб* 20 *23* г.

Лосев

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

