

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«28» сентября 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
66230061000203682754
ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург"
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» июня 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2306/002-66/389-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» июня 2023 г., № 2306/002-66/389-П/ПВП, учетный номер проверки 66230061000203682754.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Пермяков Кирилл Алексеевич – инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, таковой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 1а.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (ОГРН: 1036605194713, ИНН: 6664014153)

Адрес регистрации юридического лица: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д.1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» июня 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «22» июня 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. (далее – ППРФ № 1479), ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), раздел 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ 59638), раздел 6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ 59639).

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты средства обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируются сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет) в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Срок устранения нарушения:

24.01.2024г.

8.2 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 54 ППРФ № 1479, п.п 5, п. 6.4.2 таблицы 1, ГОСТ 59638

Нарушенное обязательное требование:

руководителем организации во взаимодействии с обслуживающей организацией не обеспечена разработка программы комплексных испытаний и графика замены технических средств для систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируемых сверх срока службы в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению (не представлены сведения о наличии программы).

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

8.3 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ст. 84 ФЗ № 123, п. 54 ППРФ № 1479, п.3.3, п. 14 таблица 2, п.1 таблица 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 1 этаже в помещении спортивного зала, на 2 и 3 этажах в общих коридорах и кабинетах руководителем организации не обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивающее исправное состояние указанных средств (при срабатывании систем противопожарной защиты звуковые сигналы системы не информируют о возникновении пожара и необходимости эвакуироваться).

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

8.4 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.п «б» п. 17 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной металлической лестницы.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

8.5 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п2. примечания 1 к п. 4.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п2. примечания 1 к п. 4.2 СНИП II-A. 5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п.4.6 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п. 4.6, п. 4.13 СНИП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.1, ч.1, п.2 ст. 53 ФЗ № 123, ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.1.2, п. 4.2.5, п. 4.2.18, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты в правом крыле (эвакуационный выход вблизи лестничной клетки (176см x 77см), эвакуационный выход вблизи спортзала (173см x 80 см)) руководителем организации не обеспечивается требуемая ширина и высота в свету эвакуационного выхода вблизи лестничной клетки, а также высота в свету эвакуационного выхода вблизи спортзала.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

8.6 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.13, п. 25 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 1,2,3 этажах на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные материалы для покрытия полов (линолеум) с неустановленными пределами огнестойкости, классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

87 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.17.1 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты руководителем организации не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

88 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 14 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 1 этаже в левом крыле на двери, ведущей из общего коридора на лестничную клетку, руководителем организации не обеспечено наличие приспособления для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

89 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п.п «в» п. 35 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 2 этаже в помещении актового зала (помещение в левой части сцены) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

90 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 409 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 2 этаже в актовом зале огнетушитель размещен в подставке из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

91 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч2, п.2 ст. 53 ФЗ № 123, п. 26 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 2 этаже на путях эвакуации из помещения актового зала (справа от сцены) не обеспечена возможность беспрепятственной эвакуации (дверь эвакуационного выхода имеющая магнитный замок закрыта на ключ).

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

92 - **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 50 ППРФ № 1479

Нарушенное обязательное требование:

на объекте защиты на 1 этаже в правом крыле (на лестничной клетке 1 этажа) руководителем организации не обеспечивается исправное состояние и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный рукав заполнен водой).

Срок устранения нарушения:

24.11.2023г.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору) Пермяков Кирилл Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7267F542A3FB31DA305B95DD43FEF799

Владелец: Пермяков Кирилл Алексеевич

Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

